

Управление образования Нижнесергинского муниципального района Свердловской области

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение

детский сад № 19 г. Михайловска

(МКДОУ детский сад № 19)

623080, Свердловская область, Нижнесергинский район, г. Михайловск, ул. Рабочая , 25
тел.(343-98) 68-6-72



ИНСТРУКЦИЯ по мерам противопожарной безопасности в пищеблоке

1. Обязанности шеф-повара по предупреждению пожара:

- ежедневно тщательно проверять наличие и исправность пожарного оборудования и знать способы применения средств пожаротушения, следить за регулярным ремонтом и прочисткой дымоходов и вентиляции;
- не допускать курения в производственных помещениях и на территории пищеблока;
- в зимний период систематически очищать территорию и подъезд к пищеблоку от снега, льда и посыпать песком;
- не допускать хранения вблизи пищеблока строительных материалов, тары, легковоспламеняющихся предметов и жидкостей;
- оставлять работающую плиту без надзора обслуживающего персонала.

2. При возникновении пожара шеф-повар обязан:

- при первых признаках пожара (появление дыма, запаха гари и т.д.) немедленно сообщить заведующему МДОУ ДС №19 и ответственному за пожарную безопасность и принять меры по ликвидации пожара имеющимися средствами пожаротушения.
- при пожаре в здании быстро обнаружить очаг возгорания и немедленно приступить к его тушению. Не допускать открытия без надобности окон и дверей, так как приток воздуха увеличит горение.
- немедленно организовать эвакуацию продуктов и имущества согласно плану эвакуации.

- углекислотным огнетушителем в ограниченном объеме помещения необходимо применять средства индивидуальной защиты органов дыхания;
- порошковыми огнетушителями (возможно образование высокой запыленности среды огнетушащим веществом, снижение видимости очага пожара и поражение органов дыхания и зрения) необходимо применять средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения.

3. Рекомендации по эксплуатации и сохранности огнетушителей на рабочем месте

- 3.1. Заряженные огнетушители в помещениях должны находиться на видном месте, на расстоянии не менее 1,5 от источника тепла.
- 3.2. С целью сохранения работоспособности при хранении огнетушителей не допускается попадание прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, воздействия агрессивных сред.
- 3.3. Порошковые огнетушители следует располагать в сухих отапливаемых помещениях.
- 3.4. При транспортировке огнетушителей нужно оберегать их от ударов и других каких-либо механических воздействий.
- 3.5. Необходимо защищать огнетушители от попадания на них масла, бензина и влаги.
- 3.6. Хранить огнетушители вблизи нагревательных приборов не допускается.
- 3.7. Техническое обслуживание огнетушителей должно производиться в специализированных организациях.

*Разработчики инструкции дали по МКЗ на выполнение АТ
Станок-ИМ*

<i>Шилов И.В.</i>	<i>Др</i>
<i>Соколова Ч.В.</i>	<i>Г.П.</i>
<i>Гинева Т.С.</i>	<i>Л.С.</i>
<i>Бородичик Н.В.</i>	<i>Бор</i>
<i>Шорбаса А.Н.</i>	<i>Шорбас</i>
<i>Зарипова Е.С.</i>	<i>З-</i>
<i>Масалова Л.С.</i>	<i>Мас</i>
<i>Вайтова Н.В.</i>	<i>Вайт</i>
<i>Чижевская А.Д.</i>	<i>Чиж</i>
<i>Нугачашвили Р.Н.</i>	<i>Нуг</i>
<i>Илькина Н.В. Иль</i>	<i>Иль</i>
<i>Чубрица И.К. Чубри</i>	
<i>Менделевич Г.Г.</i>	<i>Менде</i>
<i>Шевченкоева Г.Е. Г.Е.</i>	<i>Шевченко</i>
<i>Шумиловы О.С. Шумил</i>	<i>Шумил</i>