

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение

детский сад № 19 г. Михайловска

(МКДОУ детский сад № 19)

623080, Свердловская область, г. Михайловск, ул. Рабочая 25

тел. (34398) 68-672 email: mdou-n19@yandex.ru



Утверждаю

Заведующая МКДОУ Д/С №19

Н.С. Искорцева

Приказ № 8 от 29.01.2023г.

ИНСТРУКЦИЯ № ПБ

о порядке действий дежурного обслуживающего персонала при поступлении сигнала о пожаре или повреждении на приемно-контрольную аппаратуру установок пожарной автоматики (охранника)

1. При получении сигнала «Тревога» дежурный или другое лицо, принявшее сигнал от приемно-контрольного прибора или щита сигнализации и управления обязаны:

1.1. определить местонахождение сработавшего извещателя по схеме трассировки шлейфов сигнализации или схеме сети установок пожаротушения и осуществить сброс сигнала;

1.2. немедленно сообщить о поступившем сигнале в пожарную охрану по телефону «01», указав адрес объекта, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение;

1.3. лично или через дежурных (ответственных лиц) выяснить на месте обстоятельства срабатывания извещателя или оросителя (пожар, ложное срабатывание, отключение электроэнергии и т.п.) и сообщить о срабатывании заведующему МКДОУ детского сад №19.

2. При пожаре дежурный или другое лицо, принявшее сигнал от приемно-контрольного прибора или щита сигнализации и управления обязаны:

2.1. включить систему централизованного оповещения людей о пожаре;

2.2. обеспечить (организовать) эвакуацию людей из горящего помещения, соседних с ним помещений (комнат), в которых имеется непосредственная угроза людям в результате воздействия огня и дыма;

2.3. организовать эвакуацию ценной документации, имущества и др. материальных ценностей из горящих помещений.

3. В случае ложного срабатывания пожарной сигнализации или при повреждении шлейфа — отключить данный шлейф соответствующим тумблером, принять меры к дополнительной охране помещения и сообщить в организацию, осуществляющую плановое техническое обслуживание сигнализации.

4. О поступивших сигналах и принятых по ним мерах оформить запись в специальном журнале.

Разработчик инструкции зам. по НС Ш. Ахмедов Ш
Оглавление

| | |
|-------------------|--------------|
| Исмаев И.В. | Исмаев |
| Соловьев А.В. | Сол |
| Тимеев Т.С. | Тим |
| Бронский Н.В. | Брон |
| Ибраева Л.Н. | Ибраева |
| Тариева Е.С. | Тар |
| Мамедова Л.С. | Мам |
| Вайтова Н.В. | Вай |
| Куцаева А.Д. | Куц |
| Исламаджанов Р.М. | Исламаджанов |
| Мамедов Н.В. | Мамедов |
| Усманов У.В. | Усманов |
| Мамедова Т.Т. | Мамедова |
| Мамедова Р.М. | Мамедова |
| Шушпанов О.С. | Шушпанов |